

令和元年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
赤磐市一般廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理状況公表資料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく資料

○処分した廃棄物の種類

施 設 名	処分した廃棄物の種類
赤磐市環境センター	可燃性一般廃棄物

○処分した一般廃棄物の各月ごとの数量(焼却量)

施 設 名	単 位	令 和 元 年 度												合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
赤磐市環境センター	t	868.86	989.53	606.88	1,085.55	858.32	814.55	922.09	946.95	853.98	905.44	683.14	730.96	10,266.25

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく資料

○燃焼室中に燃焼ガス温度、集塵器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定を行った位置

測 定 項 目	測 定 位 置
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室出口
集塵器に流入する燃焼ガス温度	バグフィルター入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	誘引送風機入口

○燃焼室中の燃焼ガス温度、集塵器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果の得られた年月日

測 定 項 目	測定結果の得られた年月日
燃焼室中の燃焼ガス温度	1カ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
集塵器に流入する燃焼ガス温度	1カ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	1カ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日

○燃焼室中の燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果(1カ月平均)

炉名	項 目	単 位	令 和 元 年 度												平均値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	928	925	914	921	918	914	922	925	927	919	917	912	920.2
	集塵器に流入する燃焼ガス温度	℃	216	216	219	218	220	217	217	207	215	214	213	217	215.8
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4
2号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	931	925	922	921	913	911	914	915	914	917	905	913	916.8
	集塵器に流入する燃焼ガス温度	℃	218	218	220	219	219	217	217	213	217	217	215	216	217.2
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.7

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく資料

○冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った時期

設 備 名	たい積したばいじんの除去を行った時期
冷却設備	各炉水冷自然落下により、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集塵器の差圧による自動払い落しを常時実施・タイマー設定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく資料

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した位置

測 定 項 目	排ガスを採取した位置
ダイオキシン類濃度	誘引送風機入口
ばい煙量又はばい煙濃度	誘引送風機入口

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果(年1回)

炉 名	項 目	単位	年月日・結果等
1号炉	排ガスを採取した年月日	—	R1.5.23
	測定結果の得られた年月日	—	R1.6.26
	ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm3	0.048
	(基準値)	ng-TEQ/Nm3	1.0
2号炉	排ガスを採取した年月日	—	R1.5.24
	測定結果の得られた年月日	—	R1.6.26
	ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm3	0.055
	(基準値)	ng-TEQ/Nm3	1.0

○煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果(年4回) 表中のくは定量下限値以下を示しています

炉 名	項 目	単位	令和元年度												平均値	基準値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1号炉	排ガスを採取した年月日	—		R1.5.23			R1.8.22			R.11.14			R2.2.27		—	—
	測定結果の得られた年月日	—		R1.6.26			R1.9.17			R2.1.27			R2.3.18		—	—
	全硫黄酸化物の量	ppm		1			5			3			12		5.3	320
	ばいじん濃度	g/m³N		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	0.15
	塩化水素濃度	mg/m³N		5			13			7			30		13.8	700
	全窒素酸化物濃度	ppm		57			49			41			53		50.0	250
2号炉	排ガスを採取した年月日	—		R1.5.24			R1.8.22			R1.11.15			R2.2.27		—	—
	測定結果の得られた年月日	—		R1.6.26			R1.9.17			R2.1.27			R2.3.18		—	—
	全硫黄酸化物の量	ppm		2			1			6			8		4.3	320
	ばいじん濃度	g/m³N		<0.005			<0.005			<0.006			<0.005		<0.005	0.15
	塩化水素濃度	mg/m³N		6			20			9			14		12.3	700
	全窒素酸化物濃度	ppm		52			49			48			66		53.8	250