

回 答 書

令和 5 年 10 月 30 日
市民生活部 環境課

赤磐市環境センター（エネルギー回収推進施設）運転管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施に関する質問について、以下のとおり回答します。

<実施説明書に関する質問書>

No.	頁	項目番号	項目名	質問内容	回 答
1	6	1.	審査会の設置	「以下の委員」とありますが、委員の記述がありませんので、ご教示頂けませんでしょうか。	事前の公表はいたしません。
2	8	4.-3)- (1)-①	提出書類 作成要領	①に示される提出書類について副本にも参加企業名を記載して宜しいのでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	8	4.-3)- (1)-①	提出書類 作成要領	(1)に示される提出書類について①のみCD-ROMに収めれば宜しいのでしょうか。	CD-ROM(電子版媒体)には、以下のものを保存して提出してください。 ・業務提案書【様式第5号】 PDF ・業務計画書【様式第6号】 excel
4	8	4.-3)- (2)-①	業務提案書	施設の写真等の引用にあたっては、貴市HP内の写真や図表等について引用することは可能でしょうか。	引用元を明示することにより可能とします。
5	8	4.-3)- (6)-②	審査方法等	プレゼンテーションに参加できる人数に制限などはありますでしょうか。	5名以内とします。

<様式集【様式第1号～様式第8号】に関する質問書>

No.	頁	項目番号	項目名	質問内容	回 答
1	-	様式第2号 様式第5号 様式第6号	-	各書類様式の日付は、実際に提出する日付を記載すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

		様式第7号		
--	--	-------	--	--

<業務提案書【様式第5号】に関する質問書>

No.	頁	項目番号	項目名	質問内容	
1	-	様式第5号-3	運転管理体制	「構成員や協力企業」については具体的な企業名称などを明示して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	-	様式第5号-4	運転管理業務	本項に示される各方策提案について、本業務費用内で一部設備の小改良を提案しても宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

<業務計画書【様式第6号】に関する質問書>

No.	頁	項目番号	項目名	質問内容	
1	-	様式第6号-3	運転管理業務に係る内訳	発注仕様書P22、3.1.12-1)に示される薬品購入費用は本様式に記載するものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 なお、様式第6号-3に薬品ごとに記載してください。
2	-	様式第6号-3	運転管理業務に係る内訳	発注仕様書P24、4.1.3-7)-(2)に示される消耗品費用は本様式に記載するものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

<受託候補者選定評価基準書に関する質問書>

No.	頁	項目番号	項目名	質問内容	
				質問事項無し。	-

<委託仕様書に関する質問書>

No.	頁	項目番号	項目名	質問内容	
1	2	1.1.2	3)(2)委託者が行う管理業務	清掃委託(受託者範囲外)とありますが、この清掃委託はどのような内容でしょうか。	P25 4・1・5-1)及び2)以外の清掃委託になります。
2	5	1.2.6	関係官公署の指導等	法改正等に伴う施設改造等が必要となる場合に費用負担について協議により定めるとありますが、受託者に負担を	原則、発注者の負担と考えています。

				求める場合とはどのようなケースを想定されていますか。	
3	7 20	1.3.7-1) 3.1.4-1)	施設機能の確保 年度別計画搬入量	年間ごみ搬入量の過去実績もしくは見込みについてご教示願います。	過去の年間ごみ搬入量(可燃)は、令和元年度10,200t、2年度9,758t、3年度9,755t、4年度9,634tです。 見込みは収集運搬計画について、HP「令和5年度赤磐市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(令和5年4月)」に掲載していますので参照してください。
4	8	1.3.8	処理対象物	処理対象物として示される4種のごみについて、各々全体に占める割合はどの程度かご教示願います。	収集可燃93%、直接搬入可燃3%、可粗大2%、破碎残渣1% (R4実績)
5	9	1.3.9-2) -1)	排ガスの基準値	ダイオキシン類の「基準値」について0.1ng-TEQ/m ³ Nと示されていますが、これは「運転管理上目指すべき指標としての基準値」であり、施設としての「環境保全協定基準値」は1ng-TEQ/m ³ N以下であるものと理解して宜しいでしょうか。	県への報告施設性能において、0.1ng-TEQ/m ³ N以下としています。
6	14	1.3.14	支給品	潤滑油の中にグリス、作動油等も含まれるでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	14	1.3.15	貸与品	フォークリフトの使用実績をご教授ください。これに係る損害保険等の加入は受託者負担でしょうか。	主にキレートタンク移動です。 保険等はお見込みのとおりです。
8	15	1.3.16	受託者負担	職員の下駄箱、ロッカー、書籍棚、備品等の保管棚は全て受託者負	お見込みのとおりです。

				担でしょうか。	
9	17	2.1.2	従事者の配置及び職務	責任者は、管理者としての業務経験者とありますが、これは、総括責任者としての実務経験と解釈してよろしいでしょうか。	焼却施設の現場責任者として労務管理を行っていた者と理解してください。
10	22	3.1.9-2)	適正処理	灰搬出先の受入条件をご教示願います。	搬出物ごとの受入条件は以下のとおりです。 ・焼却灰、不燃物 一般廃棄物の処分に支障を生じる物質が混入しないよう努める。 ・セメント原料 飛灰2mm以下で異物混入しないよう努める。
11	22	3.1.12	薬品購入	受託者にて購入する必要がある薬品種類について現状の実績をご教示願います。	キレート(63,670kg)、消石灰(3,271L)、尿素水(19,022L)、消臭剤(デオマジック濃縮液)、栄養剤、硫酸、殺虫剤、凝集沈殿剤等
12	22	3.1.12	薬品購入	薬品費が物価高騰等により価格変動する場合、どのような手法で委託料の変更協議を行うのかご教授願います。	著しい薬品購入価格の上昇又は下落があった場合等を除き、委託料の変更はしません。委託料の変更の必要がある場合は、発注者及び受注者の協議によります。
13	22	3.1.12	薬品購入	キレート剤について、今後ローリー車での受入が可能となりますでしょうか。可能になるのであれば時期はいつ頃をご計画されていますか。	キレートタンクの設置により可能となります。 キレートタンクの設置は、令和7年度予算に計上予定です。
14	24	4.1.3-7) -(2)-③	年次点検	「対象機器の状態を判断できる技術員」とはプラントメーカー技術員もしくはプラントメーカーでの実務経験のある技術員と理解して宜しいでしょうか。	焼却施設の年次点検における、責任者としての実務経験を有する者など、施設全体の性能を判断及び確認するために対象機器の状態を判断するための知識と経験を有した技術員としている。

15	24	4.1.3-7) -(2)-⑦	年次点検	点検時に受託者が予め準備しておく必要がある消耗品等の内訳をご教授ください。	基本的な消耗品全てと考えてください。
16	24	4.1.4	修繕	当施設の備付け工具の内訳をご教授ください。	ペンチやスパナなど基本的な一般工具です。
17	25	4.1.5-1)	清掃管理	設備機器の清掃は運転管理業務従事者にて行う業務と考えて宜しいでしょうか。	受託者において実施してください。
18	28	6.1.5 6.1.6	住民対応 見学者対応	過去実績として各々年間どの程度の回数が考えられますか。	年1～2回程度の対応となります。基本的には環境センターの職員が対応します。
19	39 ～ 43	1.	年次点検の内容	分析計及び空気圧縮機の整備交換部品一覧について、「整備交換部品の一覧を添付する」とありますが、別途添付資料があるでしょうか。	「整備交換部品の一覧を添付する」とは、受注者が年次点検を実施した結果を記録する報告書に添えて提出する点検整備により交換した部品を明示した一覧のことです。
20	39 ～ 43	2.	年次点検の対象機器及び点検整備内容	「対象機器の状態を判断できる技術員による点検」とありますが、具体的にご教授ください。	4.1.3保守点検の7)(2)③の技術員のことをいいます。委託仕様書に関する質問書No. 14を参照してください。
21	39 ～ 43	2.-10)- (3)	年次点検の対象機器及び点検整備内容	「排ガス分析計(4台)」とあり1・2号のHCl計及び4分析計のことと推察致しますが、ばいじん計は含まれないのでしょうか。	含みます。
22	39 ～ 43	2.-10)- (3) 11)	年次点検の対象機器及び点検整備内容	「製作メーカー推奨消耗部品(支給品)」の内訳をご教授ください。	P24 7)(2)⑦のとおりとするが、初年度については前年度に購入しているため、最終年度には次年度分を購入してください。