

視察報告書

1 視察日時 令和6年7月24日(水)午後1時30分～午後2時15分

2 視察先 中央公民館・山陽保健センター

3 視察目的 所管事業の進捗状況と現状確認のため

4 視察参加者 ・大口 浩志 ・安藤 利博 ・佐藤 武
・実盛 祥五 ・下山 哲司 ・松田 勲

5 視察概要

赤磐市役所本庁舎等改修工事における、中央公民館・山陽保健センター部分について、次の工事状況を確認した。

各部屋の天井・壁・床建築工事、ALCパネル工事、屋上防水工事、排煙トップライト工事、その他建築・電気関係工事 他

6 所 感

総務常任委員会において、工事を進める中で当初想定していた以上の損傷箇所が見つかったとは聞いていたが、外壁ALCパネルのクラックは想像以上の経年劣化であった。

屋上からの漏水が指摘されていたが、当日早朝の降雨による漏水が確認された。

設計変更による工期、予算が許容範囲に収まるよう執行部の適切な対応を期待したい。

猛烈な酷暑の中で作業されている工事関係者には頭が下がる思いであった。委員外議員5人も視察に参加した。

以上