

露店等開設事前（自主）検査表

赤磐市消防署長 殿

催事名称

店舗名

責任者氏名

火気器具を使用する露店等の開設にかかる事前（自主）検査結果を次のとおり報告します。

No.	項目	検査内容	
1	開設場所	・消火栓、防火水槽等の付近（5m以内）に開設していないか。	適・否
		・消防車両等の進入や消防活動に支障がないか。	適・否
		・強風や突風でテント等が転倒、飛散しないよう固定しているか。	適・否
2	自主 防火管理	・消火器は設置しているか。	適・否
		・消火器の使い方は熟知しているか。	適・否
		・万が一の場合の通報、避難、消火の担当者を決めているか。	適・否
3	火気器具等	・火気器具等は、安定した不燃性の床又は台の上で使用していますか。	適・否
		・火気の近くに燃え易い物は置いていないか。	適・否
		・火気器具の周りは整理整頓できているか。	適・否
4	LPガス	・ボンベの設置は、直射日光を避け、平らな風通しの良い場所であるか。また、転倒しないよう固定の措置を講じているか。	適・否
		・ホースは、ガス専用ホースを使用し、ホースバンドで締め付けているか、またホースにひび割れ等劣化していないか。	適・否
		・1本のボンベから2口以上器具に分岐していないか。分岐して使用する場合は、開閉弁の付いた器具を使用しているか。	適・否
5	カセット コンロ	・カセットコンロを2台以上並べて鉄板や大鍋が覆いかぶさったような誤った使い方をしていないか。	適・否
		・ボンベは正しくセットされているか。またボンベの保管方法は適切か。	適・否
6	薪・炭等	・使用中は、みだりにその場を離れていないか。	適・否
		・残り火、取灰の処理は正しく行われているか。	適・否
7	電気器具等	・たこ足配線になっていないか。許容量は守られているか。	適・否
		・雨水や水が器具や接続部分に掛らないよう措置しているか。	適・否
		・コンセントや配線に荷重のある物が載っていないか。	適・否
		・ドラム巻コードは巻いたままの状態で使用していないか。	適・否
8	携帯発電機	・途中給油をしなくて済むように使用前に給油を済ませていますか。	適・否
		・平らな風通しの良い場所で使用しているか。	適・否
		・使用方法は、取扱説明書等により熟知しているか。	適・否
9	危険物容器	・危険物の保管量は、指定数量の5分の1未満であるか。	適・否
		・危険物はその油種に適合した専用の容器で保管しているか。	適・否
		・保管容器は、ねじ込み式の蓋で密栓でき、ガソリン容器は開栓時は圧力弁で調整後開栓する構造となっているか。またその方法で使用しているか。	適・否
		・容器は暖房器具の傍や直射日光を避ける等、温度上昇を防ぐ措置を講じているか。また周囲には火気や燃え易い物はないか。	適・否
10	暖房器具	・暖房器具は、危険物容器やガスボンベから離れた平らな場所で使用しているか。	適・否
		・器具は、取扱説明書に記載どおりの方法で使用しているか。	適・否

*適・否のいずれかに○をし、該当しない項目については、適否欄に／を記入してください。