

質問書に対する回答書

令和4年2月22日

業務名：赤磐市防犯灯LED照明導入業務

質問項目	質問内容	回答
照明器具仕様について①	<p>照明器具は「防犯照明」と「道路照明」の2種類があるようですが、それぞれについて概ねの設置台数の目安（各何台）をご提示いただけますでしょうか。</p> <p>また、企画提案書作成前に赤磐市保有データ、台帳等の情報（最悪でも中電契約情報）があれば種類、台数がある程度予測できますが、データ等の事前提供は可能でしょうか。</p>	<p>照明器具は「防犯照明」です。</p> <p>また、データは紙での提供は可能です。</p>
照明器具仕様について②	<p>「LED照明仕様書」内で「防犯照明」について平均演色評価数は「75以上」と指定されていますが、主要メーカーのカタログではほとんどが「70以上」となっています。</p> <p>メーカー担当者に確認しても「防犯照明」の演色評価数は「70」で十分なためそれ以上の規格では作っていないとの回答でした。</p> <p>この数値は「70以上」でも可能か、それとも「75以上」の性能がどうしても必要かについてご回答ください。</p> <p>（主要メーカー以外では一部「75以上」の性能を有する器具はあります）</p>	<p>仕様書のとおりです。</p>
撤去品について	<p>既設器具安定器のPCBの有無については型番等からの判別でよろしいでしょうか、簡易検査が必要でしょうか。</p> <p>万が一含有が確認された場合には赤磐市に引き渡しということよろしいでしょうか。</p>	<p>既設器具安定器のPCBの有無については型番等からの判別でかまいません。また、調査結果により含有が確認された場合には予算の範囲内で協議を行います。</p>