

別紙1「対象施設のガス設備等(計画)」

No.	対象施設	ガス設備等	仕 様	台数	備 考
1	旧赤磐市消防本部庁舎	ガスヒートポンプエアコン	冷房能力85.0kw 暖房能力95.0kw	1	災害時72時間対応
		ガスヒートポンプエアコン	冷房能力28.0kw 暖房能力31.5kw	2	2台自動交互運転 災害時72時間対応
		非常用発電機(ガス)	単相3線 31kVA	1	災害時72時間対応
2	赤磐市役所	ガスヒートポンプエアコン	冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw	5	停電対応型 災害時72時間対応
		ガスヒートポンプエアコン	冷房能力45.0kw 暖房能力50.0kw	1	
		ガスヒートポンプエアコン	冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw	2	
		ガスヒートポンプエアコン	冷房能力71.0kw 暖房能力80.0kw	3	
		非常用発電機(ガス)	単相3線 31kVA	1	災害時72時間対応
3	赤磐市中央公民館 山陽保健センター	ガスヒートポンプエアコン	冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw	2	停電対応型 災害時72時間対応
		ガスヒートポンプエアコン	冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw	3	
		ガスヒートポンプエアコン	冷房能力71.0kw 暖房能力80.0kw	1	
		ガスヒートポンプエアコン	冷房能力85.0kw 暖房能力95.0kw	2	