

凡例		變更	年 月 日	:
				:
				:
				:
				:

冷蔵庫機器リスト					
全	上	CAH-K-20	3*200V	BV-20 CHA	1台
		冷房~3880kcal/h (OT=35% WT=5%の時)			
		暖房~9000kcal/h (OT=0% WT=45%の時)			
		comp 7.5kW x 2台 FAN 0.5kW x 2台			
		OS防振架台取付の点			
全	上	CAH-15	3*200V	BV-15 CHA	2台
		冷房~2720kcal/h 暖房~2820kcal/h (条件JL取付5W)			
		COMP 5.5kW x 2台 FAN 0.9kW x 4台			
		OS防振架台取付の点			
全	上	PAH-30 (PYH-30)	3*200V	C5-302AH	1台
		冷房~7000kcal/h (OT=35% RWB=18.5%)			
		暖房~6000kcal/h (OWB=2% RDB=20%)			
		COMP 22kW FAN 5.5kW 室外FAN 0.9kW x 5台			
		室内機 OS防振架台取付の点 全解凍 40minag			
全	湯水入ノゾ	40LPD15	40° x 160° W x 23H x 3*200V 15kW	PY-1506 Cu	1台
全	上	40LPD15	40° x 180° W x 22H x 3*200V 15kW	PY-1506 Cu	1台
ファン・リール		1*100V (標準能力 冷水5℃ 温水80℃の時)			
		LV-800 LFE	102w	BV-24 FLD	5台
		冷房~7800kcal/h 暖房~13000kcal/h			
		LV-800 LFE	110w	BV-24 FRD	5台
		冷房~8400kcal/h 暖房~14000kcal/h			
		LV-400 LFE	93w	BV-12 FLD	3台
		冷房~4200kcal/h 暖房~7000kcal/h			
		LV-600 LFE	76w	-BV-18 FRD	2台
		冷房~6200kcal/h 暖房~10700kcal/h			
		LV-400 LFE	59w	BV-12 FRD	1台
		冷房~4200kcal/h 暖房~7000kcal/h			
		LH-600 HR	73w	BV-18 FLD	2台
		冷房~6200kcal/h 暖房~10700kcal/h			
		政本口 暖本口 (24L付) J:1/D-UZ付			
		LH-400 HR	68w	BV-12 FLD	2台
		冷房~4200kcal/h 暖房~7000kcal/h			
給排水		750P入 YP-75C			1基
		FRP付、パイプ、ジョイント等、J:77L 架台 1500mm			
排気		No.2 x 34CM x 15kW x 850tPH			1台
		吊钩型 防振架台 VUL 15L/AI-ME 付属品一式			
		3*200V			
加温器		WM-9000	452W		3台
		1*200V 24W E7S=7/L 5分付			
		777L-E 取付の点			

	LV-600FE 76w	BV-18 FRO	2台
	冷房 ~ 6200 kcal/h	暖房 ~ 10700 kcal/h	—
	LV-400FE 59w	BV-12 FRO	1台
	冷房 ~ 4200 kcal/h	暖房 ~ 7000 kcal/h	
	LH-600HR 73w	BV-18 FCO	2台
	冷房 ~ 6200 kcal/h	暖房 ~ 10700 kcal/h	
	政本 吸込(217.7付) J-D-1123-7付		
	LH-400HR 68w	BV-12 FCO	2台
	冷房 ~ 4200 kcal/h	暖房 ~ 7000 kcal/h	
※ 水タンク	750ℓ入 YP-75C		1基
	GRPタンク710×710×1500 577ℓ 架台1500×2		
排気ファン	162 × 340MM × 155w × 850±PM		1台
	吊吊型 吊架台 VUL. VUL.1A-モタ 付属品一式		
	35200Y		
加温器	WM-9000 465/4		3台
	14200V 24W 77507121 3ヶ付		
	2724にて取付へ		

名 稱	鹿山町中央公民館 新築	工程別	新築
圖 面	給排水設備図	圖番	74
計 画	鹿山町第一建設課工務課建築課 建築課長 藤田 賢文 設計員 藤田 昭吉	工 種	建築

	DATE	CHECK1	CHECK2	TITLE 熊山公民館解体工事				No.
	No.	PL	DR	NAME 給排水設備図 1		SCALE	A2版 71% A3版 50%	K—80