

赤磐市環境センターほか3施設で使用する電気の調達に係る仕様書

区 分	仕様内容
受電設備所在地	岡山県赤磐市津崎197番地1
施設名称	赤磐市環境センター
業種及び用途	産業用 ごみ処理施設
供給電気方式	交流3相3線式
標準電圧	6600V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線
契約電力	449kW (ただし、各月の契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
予定使用電力量	1, 951, 268kWh × 3年
使用期間	令和3年6月1日0時から令和6年5月31日24時まで
検針方法	自動検針
電力量計	電力需給用複合計器(普通級)
需給地点	赤磐市の施設した第1号柱上の中国電力架空引込線と赤磐市の開閉器電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
常用発電設備の有無	無
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の電力の確保	電力供給側の事故や災害により電力供給が停止した場合には、本市を管轄する小売電気事業者から電力を確保することにより、業務に支障が生じることのないようにすること。(契約の相手方が本市を管轄する小売電気事業者である場合を除く。)
その他	<ul style="list-style-type: none">・小売電気事業者が電気を供給する場合にあつては、情報伝送装置に係る手続き及び費用については、小売電気事業者の負担とする。・入札価格の算定にあつては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進付加金は考慮しない。・この契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とし、本入札の契約締結日の属する年度の翌年度において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があつた場合、この契約を変更又は解除することがある。・その他定めのない供給条件については、本市を管轄する小売電気事業者が定める電気契約要綱等による。

赤磐市環境センターほか3施設で使用する電気の調達に係る仕様書

区 分	仕様内容
受電設備所在地	岡山県赤磐市桜が丘東3丁目3-641
施設名称	桜が丘東浄化センター
業種及び用途	産業用 下水道施設
供給電気方式	交流3相3線式
標準電圧	6600V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線
契約電力	186kW (ただし、各月の契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
予定使用電力量	883, 509kWh × 3年
使用期間	令和3年6月1日0時から令和6年5月31日24時まで
検針方法	自動検針
電力量計	電力需給用複合計器(普通級)
需給地点	赤磐市の施設した第1号柱上の中国電力架空引込線と赤磐市の開閉器電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
常用発電設備の有無	有
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の電力の確保	電力供給側の事故や災害により電力供給が停止した場合には、本市を管轄する小売電気事業者から電力を確保することにより、業務に支障が生じることのないようにすること。(契約の相手方が本市を管轄する小売電気事業者である場合を除く。)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・小売電気事業者が電気を供給する場合にあつては、情報伝送装置に係る手続き及び費用については、小売電気事業者の負担とする。 ・入札価格の算定にあつては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進付加金は考慮しない。 ・この契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とし、本入札の契約締結日の属する年度の翌年度において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があつた場合、この契約を変更又は解除することがある。 ・その他定めのない供給条件については、本市を管轄する小売電気事業者が定める電気契約要綱等による。

赤磐市環境センターほか3施設で使用する電気の調達に係る仕様書

区 分	仕様内容
受電設備所在地	岡山県赤磐市松木410番地
施設名称	熊山浄化センター
業種及び用途	産業用 下水道施設
供給電気方式	交流3相3線式
標準電圧	6600V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線
契約電力	102kW (ただし、各月の契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
予定使用電力量	388, 213kWh×3年
使用期間	令和3年6月1日0時から令和6年5月31日24時まで
検針方法	自動検針
電力量計	電力需給用複合計器(普通級)
需給地点	赤磐市の施設した第1号柱上の中国電力架空引込線と赤磐市の開閉器電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
常用発電設備の有無	無
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の電力の確保	電力供給側の事故や災害により電力供給が停止した場合には、本市を管轄する小売電気事業者から電力を確保することにより、業務に支障が生じることのないようにすること。(契約の相手方が本市を管轄する小売電気事業者である場合を除く。)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・小売電気事業者が電気を供給する場合にあつては、情報伝送装置に係る手続き及び費用については、小売電気事業者の負担とする。 ・入札価格の算定にあつては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進付加金は考慮しない。 ・この契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とし、本入札の契約締結日の属する年度の翌年度において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があつた場合、この契約を変更又は解除することがある。 ・その他定めのない供給条件については、本誌を管轄する小売電気事業者が定める電気契約要綱等による。

赤磐市環境センターほか3施設で使用する電気の調達に係る仕様書

区 分	仕様内容
受電設備所在地	岡山県赤磐市桜が丘東6丁目6－700
施設名称	桜が丘東6丁目汚水ポンプ場
業種及び用途	産業用 ポンプ場
供給電気方式	交流3相3線式
標準電圧	6600V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線
契約電力	53kW (ただし、各月の契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	97%
予定使用電力量	50, 889kWh×3年
使用期間	令和3年6月1日0時から令和6年5月31日24時まで
検針方法	自動検針
電力量計	電力需給用複合計器(普通級)
需給地点	赤磐市の施設した第1号柱上の中国電力架空引込線と赤磐市の開閉器電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
常用発電設備の有無	無
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の電力の確保	電力供給側の事故や災害により電力供給が停止した場合には、本市を管轄する小売電気事業者から電力を確保することにより、業務に支障が生じることのないようにすること。(契約の相手方が本市を管轄する小売電気事業者である場合を除く。)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・小売電気事業者が電気を供給する場合にあつては、情報伝送装置に係る手続き及び費用については、小売電気事業者の負担とする。 ・入札価格の算定にあつては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進付加金は考慮しない。 ・この契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とし、本入札の契約締結日の属する年度の翌年度において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があつた場合、この契約を変更又は解除することがある。 ・その他定めのない供給条件については、本市を管轄する小売電気事業者が定める電気契約要綱等による。